

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.

H-4243 Téglás, Kültérület 135/9. hrsz. Telefon: (+36 52) 582-700
Fax: (+36 52) 384-126 E-mail: hajdu@hajdurt.hu
Cégjegyzékszám: 09-10-000396, Hajdú-Bihari Bíróság mint cégbíróság
Bank: ERSTE Bank Nyrt. 11600006-00000000-16004230



H-TFT-228/2013

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

- 1. A termék típus egyedi azonosító kódja:** Nagy teljesítményű indirekt fűtésű forróvíztároló
- 2. Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:** HR-N30, HR-N40, HR-T40
- 3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:** Háztartási, kommunális, ipari használati meleg víz igény kielégítésére szolgál.
- 4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:** HAJDU Hajdúsági Ipari ZRT, H-4243 Téglás, Kültérület 0135/9
- 5. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:** HAJDU Hajdúsági Ipari ZRT, H-4243 Téglás, Kültérület 0135/9
- 6. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V. mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:** 1+
- 7. Harmonizált szabványok által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén:** TÜV Rheinland InterCert Kft.
Zománcozott forróvíztárolók vizsgálatát végzett az EN 12897:2006 / 4.4.1 rendszerben és a következőt adta ki: 28218134 003 számú vizsgálati jegyzőkönyv
- 8. Olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki: -**

9.A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|------------------------|--------------|-------------------------------|
| Max. üzemi nyomás | 0,6 MPa | EN 12897:2006 |
| Ürtartalom | 120-160l | |
| Korlátozási hőfok °C | 100 | |

- 10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 9. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.**
E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Kiss István- Műszaki vezető

Téglás, 2013-12-05

HAJDU Hajdúsági Ipari Zrt.
H-4243 Téglás, hrsz.: 0135/9
Cégjegyzékszám: 09-10-000396
Adószám: 13560221-2-09
Szász.: 11600006-00000000-16004230

-24-

(aláírás)